



КНМ 44210061000201068173 от 29.12.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Костромской области
e-mail: mchs44kos@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

157500, Костромская обл., г. Шарья, ул. Ленина, д. 19, тел/факс: 8(49449) 5-33-43

e-mail: togpnsharja@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"ПОНАЗЫРЕВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Шарьинского и
Поназыревского районов по пожарному надзору Солововой Т.Н. № 1 от 29.12.2021, КНМ
44210061000201068173 от 29.12.2021 в период с 10 января 2022 года по 21 января 2022 года
государственным инспектором Шарьинского и Поназыревского районов по пожарному надзору
Никулиной Юлией Алексеевной; государственным инспектором Шарьинского и Поназыревского
районов по пожарному надзору Ватагиным Дмитрием Олеговичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица директор ОГКУ
«Поназыревский КЦСОН» Бусыгина Антонина Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	
1.	Двери электрощитовой в здании не являются противопожарными	п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	01.08.2022	
2.	при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	ст. 1, 37 69-ФЗ; ст. 4 № 123-ФЗ; п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 15 «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности», утвержден приказом МЧС России от 16 марта 2020 года N 171	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор Шарьинского и Поназыревского
районов по пожарному
надзору Никулина Юлия Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

«21» января 2022 г.



Государственный инспектор Шарьинского и Поназыревского
районов по пожарному
надзору Ватагин Дмитрий Олегович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

«21» января 2022 г.



Предписание для исполнения получил:

директор Бусыгина А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«21» января 2022 г.

А.А. Бусыгина
(подпись)